

CENTRO DI ANALISI
E SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE
C.E.A.S.C.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

via Jappelli 1/a
35121 Padova
tel +39 049 827-5065-5066
fax +39 049 8275064
CF 80008480281
P.IVA 00742430283

Spett.le
D & B srl
Via Provinciale, 83
23818 Pasturo (LC)

Padova,
Prot. n.

Rapporto Tecnico n. 210/15

Oggetto: indagine su presenza di fibre di amianto in materiali di copertura
Materiale con provenienza dichiarata dalla Chiesa Mater Orphanorum,
proprietà dei Padri Somaschi, via Alla Basilica, Veruculago (LC)

Identificazione del campione: lastre ondulate della copertura della chiesa

Descrizione del campione: scaglia di materiale cementizio con fibre

Data di ricevimento	24/06/15
Data inizio prova	24/06/15
Data fine prova	24/06/15
Prova richiesta	presenza ed identificazione di fibre di amianto
Metodo di prova	Esame mediante microscopia elettronica a scansione (SEM) e identificazione mediante fluorescenza di raggi X dispersiva per energia (XRF-EDS).

Risultati della prova

Fibre di amianto identificate nel materiale:

Crisotilo

Nel campione risultano presenti fibre di amianto.

Il Coordinatore Tecnico
Dott. C. Furlan

Il Direttore
Prof. A. Scipioni